

Trinkwasseranalyse

Versorgungsgebiet Finsterbergen

27.08.2026

Parameter	Messwert	Grenzwert	Einheit
E.Coli	0	0	kbE
Coliform	0	0	kbE
ph-Wert	8,05		
Aluminium			mg/l
Blei			mg/l
Calcium	39,7		mg/l
Chlorid	9,2	250	mg/l
Eisen			mg/l
Fluorid			mg/l
Kupfer			mg/l
Magnesium	4,6		mg/l
Mangan			mg/l
Natrium	6	200	mg/l
Nitrat	9,6	50	mg/l
Sulfat	25,3	240	mg/l
THM ges			mg/l
freies Chlor	<0,05	0,3	mg/l
Gesamthärte	6,6		°dH
Wassertemp.	17,5		°c

Wasserproben werden durch laufende Kontrollen bestätigt!

Die Analyseergebnisse können durch Umwelteinflüsse voneinander abweichen!

Die aktuelle Gesamthärte kann unter wasser@schilfwasser-leina.de erfragt werden.